РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ65.В.00020/19

№ 0014453

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт». Адрес места нахождения: 390027, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, помещение Н4. ОГРН: 1026201104225. Телефон: +7(4912) 45-16-94, факс: +7(4912) 45-37-88, электронная почта: 451694@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт». Адрес места нахождения: 390027, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, помещение Н4. ОГРН: 1026201104225. Телефон: +7(4912) 45-16-94, факс: +7(4912) 45-37-88, электронная почта: 451694@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт", адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок комн. 6Г. Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 4. Телефон: 4959846339, факс: 4959846339, электронная почта: pozhsert@lcmg.ru, регистрационный номер: RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный тепловой точечный максимальный ИП 105-1-G «САУНА-150», выпускаемый по ПАШК.425212.022-01 ТУ. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК034(ОКПД2) 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г), ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", п.п. 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.5, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 2208/ПА-19 от 31.05.2019 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ПБ78, от 20.05.2016 г.;
2. Протокол испытаний № 37Х/Н-29.05/19 от 29.05.2019 г. Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" " ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ЩИ01 от 01.06.2016 г.
3. Акт о результатах анализа состояния производства № 568 от 06.05.2019 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", № RA.RU.11ПБ65 от 06.06.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2019 по 19.06.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Р. А. Кузнецов

Эксперт (эксперты) — А. А. Козаричкий

КОПИЯ ВЕРНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛЕЩЕНОК Г. С.

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru