

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00001

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001791

ЗАО «Источник Плюс»

Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,

тел./факс: +7 3854 30 70 40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»

Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,

тел./факс: +7 3854 30 70 40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения

потолочного и настенного крепления моделей:

МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-Т1)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-Взр2)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-2-И-ГЭ-У2;

МПП(Н-РП)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РО)-2-И-ГЭ-У2

по ТУ 4854-007-54572789-03 с изм. 11

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 5433

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12836 от 28.05.2015

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13617 от 15.05.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-007-54572789-03 с изм. 11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2015 по 29.06.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signature of A.V. Matyushin

А.В. Матюшин

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of V.A. Tumakov

В.А. Тумаков

КОПИЯ ВЕРНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛЕЩЕНОК Г.С.